

ПАСПОРТ
готовности к отопительному периоду 2014-2015 годов

Выдан: ООО УК „Полипроф“ (наименование управляющей компании, ТСЖ, ЖСК)

В отношении многоквартирного дома расположенного по адресу: ДАЧНАЯ 12/2, 12/2А, 12/3, по которому проводилась проверка готовности к отопительному периоду: 12/4, 12/6, 12/7, 12/8, 12/16, 12/17, 12/18.

1. Общие положения

1.1. Теплоснабжающая организация:

а) наименование МУП „ТЕПЛОКОММУНЭНЕРГО“
б) адрес 344064 г. РОСТОВ-НА-ДОНУ ПЕР. НЕКЛИНОВСКИЙ, 4/1Б
в) руководитель КОВАЛЕВ С.А.
г) телефон 274-26-19

1.2. Потребитель:

а) наименование ООО УК „ПОЛИПРОФ“
б) адрес УЛ. ТЕКУЧЕВА, 125/200
в) руководитель БЕРДНИКОВ Д.В.
г) телефон 232-32-44

1.3. Эксплуатирующая организация:

а) наименование ООО УК „ПОЛИПРОФ“
б) адрес УЛ. ТЕКУЧЕВА, 125/200
в) руководитель БЕРДНИКОВ Д.В.
г) телефон 232-32-44

1.4. Объект, снабжаемый теплом:

а) наименование ЖИЛОЙ ДОМ
б) адрес УЛ. ДАЧНАЯ 12/2, 12/2А, 12/3, 12/4, 12/6, 12/7, 12/16, 12/17, 12/18, 12/18
в) руководитель МОЖАРОВ С.М.
г) телефон 255-03-60

1.5. Договорные условия:

а) договор на энергоснабжение от 01.10 2006 г. N 5/123
б) тепловая энергия в виде ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ
в) годовое потребление тепла _____ гкал/год
г) максимальная тепловая нагрузка (суммарная) _____ гкал/ч
в том числе:
отопление 0,094 гкал/ч
горячее водоснабжение _____ гкал/ч
вентиляция _____ гкал/ч

2. Проведение подготовительных работ и испытаний

Член комиссии администрации района,
представитель теплоснабжающей организации

И.И. Вешетко

Представитель потребителя

ООО УК «ПОЛИПРОФ» Можаров С.И.
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ
УЧАСТОК

2.2. Ревизия и регулировка оборудования тепловых пунктов проведены " 20 05 2014 г.

Член комиссии администрации района,
представитель теплоснабжающей организации

И.И. Вешетко

Представитель потребителя

ООО УК «ПОЛИПРОФ» Можаров С.И.
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ
УЧАСТОК

2.3. Гидравлическая опрессовка системы теплоснабжения проведена:

а) тепловых сетей от границы балансовой принадлежности до входных задвижек на ЦТП, ИТП давлением $P_{проб} =$ _____ ати в течение _____ минут " 15 " 05 2014 г.

Член комиссии администрации района,
представитель теплоснабжающей организации

И.И. Вешетко

Представитель потребителя

ООО УК «ПОЛИПРОФ» Можаров С.И.
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ
УЧАСТОК

б) оборудования тепловых пунктов (ЦТП, ИТП) давлением $P_{проб} =$ 10 ати в течение 10 минут падение давления на P 0 атм. " _____ " _____ 2014 г.

Член комиссии администрации района,
представитель теплоснабжающей организации

И.И. Вешетко

Представитель потребителя

ООО УК «ПОЛИПРОФ» Можаров С.И.
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ
УЧАСТОК

в) системы отопления давлением $P_{проб} =$ 6 ати в течение 10 минут, падением P 0 атм " 07 " 07 2014 г.

Член комиссии администрации района,
представитель теплоснабжающей организации

И.И. Вешетко

Представитель потребителя

ООО УК «ПОЛИПРОФ» Можаров С.И.
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ
УЧАСТОК

г) систем горячего водоснабжения давлением $P_{проб} =$ _____ ати в течение _____ минут " _____ " _____ 2014 г.

Член комиссии администрации района,
представитель теплоснабжающей организации

И.И. Вешетко

Представитель потребителя

ОТСУТСТВУЕТ

2.4. Установка ограничительных устройств, проведена " _____ " _____ 2014 г. Соответствие ограничительных устройств

договорным проверено: а) тепловой пункт N 1, место установки ГВС, диаметр 3, пломба (дата _____ № 5

б) тепловой пункт N 2, место установки ГВС, диаметр 3, пломба (дата _____ № 5

Член комиссии администрации района,
представитель теплоснабжающей организации

И.И. Вешетко

Представитель потребителя

ООО УК «ПОЛИПРОФ» Можаров С.И.
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ
УЧАСТОК

2.5. Герметизация прохода теплопроводов через фундаменты выполнена " _____ " _____ 2014 г.

Член комиссии администрации района,
представитель теплоснабжающей организации

А. В. Ветеринар

Представитель потребителя
000 УК «ПОЛИПРОФ»
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ
УЧАСТОК

Можаров С. И.

2.6. Приборы контрольно-измерительные приборы (далее - КИП и УУТЭИТ):

ОТСУТСТВУЮТ УУТЭ

проверены и исправны (акт повторного допуска УУТЭИТ (дата _____ N _____)).

Член комиссии администрации района,
представитель теплоснабжающей организации

А. В. Ветеринар

Представитель потребителя
000 УК «ПОЛИПРОФ»
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ
УЧАСТОК

Можаров С. И.

Ответственное должностное лицо теплоснабжающей организации,
член комиссии администрации района,

В. В. Загородский

М.П.
"Теплокоммунэнерго"
Начальник РТС
"Северный"

(подпись)

М.П.

3. Допуск к работе в отопительный период

3.1. Объект подготовлен к эксплуатации в отопительном периоде в соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными ПРИКАЗОМ Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года №103».

3.2. Обслуживающий персонал обучен и аттестован. Выписка из журнала проверки знаний (копия протокола) представлена
"_____" 2014 г.

3.3. Ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию теплопотребляющих установок и тепловых сетей

назначен НАЧАЛЬНИК ЭУ 000 УК «Полипроф» Можаров С. И.

приказом от 14.05.2014 № 7 (копия получена) начальником ЭУ 000 УК «Полипроф»

дата проверки знаний 28.08.2014 № удостоверения 1432, паспорт 60 04 № 5700.42
ОВД Железнодорожного района г. Ростова #10

3.4. Жилой дом ул. Дачная 12/а, 12/а А, 12/3, 12/4, 12/6, 12/7, 12/8, 12/14, 12/15, 12/16, 12/17, 12/18. ДОПУСКАЕТСЯ к работе в отопительный период 2014/2015

Председатель комиссии, заместитель Главы Администрации Октябрьского района
КАСПАРОВ А. Н.

подпись

ФИО



Осета РАТИЕВА С. Ю.

СЕРЕБРЕНИКОВ А. Э.