

**ПАСПОРТ**  
готовности к отопительному периоду 2014-2015 годов

Выдан: ООО УК „Полипроф“ (наименование управляющей компании, ТСЖ, ЖСК)

В отношении многоквартирного дома расположенного по адресу: ул. ТАГАНРОГСКАЯ, 116/3 по которому проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

**1. Общие положения**

1.1. Теплоснабжающая организация:

а) наименование МУП „ТЕПЛОКОММУНЭНЕРГО“  
б) адрес 344064 г. РОСТОВ НА ДОНУ, ПЕР. НЕКЛИНОВСКИЙ, Ч/1 Б  
в) руководитель КОВАЛЕВ С. А.  
г) телефон 274-26-19

1.2. Потребитель:

а) наименование ООО УК „ПОЛИПРОФ“  
б) адрес УЛ. ТЕКУЧЕВА 125/200  
в) руководитель БЕРДНИКОВ Д. В.  
г) телефон 232-32-44

1.3. Эксплуатирующая организация:

а) наименование ООО УК „ПОЛИПРОФ“  
б) адрес УЛ. ТЕКУЧЕВА 125/200  
в) руководитель БЕРДНИКОВ Д. В.  
г) телефон 232-32-44

1.4. Объект, снабжаемый теплом:

а) наименование ЖИЛОЙ ДОМ  
б) адрес УЛ. ТАГАНРОГСКАЯ, 116/3  
в) руководитель МОЖАРОВ С. М.  
г) телефон 255-03-60

1.5. Договорные условия:

а) договор на энергоснабжение от "01" 10 2006 г. N 5/123  
б) тепловая энергия в виде ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ  
в) годовое потребление тепла \_\_\_\_\_ гкал/год  
г) максимальная тепловая нагрузка (суммарная) \_\_\_\_\_ гкал/ч  
в том числе:  
отопление \_\_\_\_\_ гкал/ч  
горячее водоснабжение \_\_\_\_\_ гкал/ч  
вентиляция \_\_\_\_\_ гкал/ч

**2. Проведение подготовительных работ и испытаний**



2.1. Промывка системы теплоснабжения проведена " 16 " 05 2014 г.

(указать вид промывки)

ГИДРОПНЕВМАТИЧЕСКИМ СПОСОБОМ, ХОЛОДНОЙ ВОДОЙ С КОМПРЕССОРОМ ДО ПОЛНОГО ОСВЕЩЕНИЯ  
(в случае проведения очистки указать наименование организации, проводившей очистку системы теплоснабжения, вид очистки, дату

утверждения отчета об очистке, дату проведения дезинфекции)

Член комиссии администрации района,  
представитель теплоснабжающей организации

И. В. Велесов

Представитель потребителя

**000 УК «ПОЛИПРОФ»  
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ  
УЧАСТОК**

Мотаров С. И.

2.2. Ревизия и регулировка оборудования тепловых пунктов проведены " 06 " 05 2014 г.

Член комиссии администрации района,  
представитель теплоснабжающей организации

И. В. Велесов

Представитель потребителя

**000 УК «ПОЛИПРОФ»  
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ  
УЧАСТОК**

Мотаров С. И.

2.3. Гидравлическая опрессовка системы теплоснабжения проведена:

а) тепловых сетей от границы балансовой принадлежности до входных задвижек на ЦТП, ИТП давлением  $P_{проб} = 12$  ати в течение 10 минут " 15 " 05 2014 г.

Член комиссии администрации района,  
представитель теплоснабжающей организации

И. В. Велесов

Представитель потребителя

**000 УК «ПОЛИПРОФ»  
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ  
УЧАСТОК**

Мотаров С. И.

б) оборудования тепловых пунктов (ЦТП, ИТП) давлением  $P_{проб} = 10$  ати в течение 10 минут падение давления на  $P_{0}$  атм. " " " 2014 г.

Член комиссии администрации района,  
представитель теплоснабжающей организации

И. В. Велесов

Представитель потребителя

**000 УК «ПОЛИПРОФ»  
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ  
УЧАСТОК**

Мотаров С. И.

в) системы отопления давлением  $P_{проб} = 6$  ати в течение 10 минут, падением  $P_{0}$  атм. " " " 2014 г.

Член комиссии администрации района,  
представитель теплоснабжающей организации

И. В. Велесов

Представитель потребителя

**000 УК «ПОЛИПРОФ»  
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ  
УЧАСТОК**

Мотаров С. И.

г) систем горячего водоснабжения давлением  $P_{проб} = 10$  ати в течение 10 минут " " " 2014 г.

Член комиссии администрации района,  
представитель теплоснабжающей организации

И. В. Велесов

Представитель потребителя

**000 УК «ПОЛИПРОФ»  
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ  
УЧАСТОК**

Мотаров С. И.

2.4. Установка ограничительных устройств, проведена " " " 2014 г. Соответствие ограничительных устройств договорным проверено: а) тепловой пункт N 1, место установки эл. узел, диаметр 11,0, пломба (дата   № 5

б) тепловой пункт N 2, место установки ГВС, диаметр 12,3, пломба (дата   № 5

Член комиссии администрации района,  
представитель теплоснабжающей организации

И. В. Велесов

Представитель потребителя

**000 УК «ПОЛИПРОФ»  
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ  
УЧАСТОК**

Мотаров С. И.

2.5. Герметизация прохода теплопроводов через фундаменты выполнена " " " 2014 г.



Член комиссии администрации района,  
представитель теплоснабжающей организации

С.М. Вассерман

Представитель потребителя

**ООО УК «ПОЛИПРОФ»  
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ  
УЧАСТОК**

Мотаров С.М.

2.6. Приборы контрольно-измерительные приборы (далее - КИП и УУТЭИТ):

ПОВЕРЕНЫ, УСТАНОВЛЕННЫ, ТЕПЛОВЫЙ ИСЛИТЕЛЬ

проверены и исправны (акт повторного допуска УУТЭИТ (дата \_\_\_\_\_ N \_\_\_\_\_).

Член комиссии администрации района,  
представитель теплоснабжающей организации

С.М. Вассерман

Представитель потребителя

**ООО УК «ПОЛИПРОФ»  
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ  
УЧАСТОК**

Мотаров С.М.

Ответственное должностное лицо теплоснабжающей организации,  
член комиссии администрации района,

М.П. Задохин

**МУП  
"Теплокоммуэнерго"  
Начальник РТС  
"Северный"**

(подпись)

М.П.

### 3. Допуск к работе в отопительный период

3.1. Объект подготовлен к эксплуатации в отопительном периоде в соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными ПРИКАЗОМ Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года №103».

3.2. Обслуживающий персонал обучен и аттестован. Выписка из журнала проверки знаний (копия протокола) представлена  
"\_\_\_\_\_" 2014 г.

3.3. Ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию теплопотребляющих установок и тепловых сетей назначен Мотаров Сергей Михайлович

приказом от 14.05.2014 № 7 (копия получена нагайский 29 ООО УК Полипроф)

дата проверки знаний 28.08.2014 № удостоверения 1432, паспорт 60 04 № 570 072  
ОБД Хенезового рожкиго р-на ? Ростова 4/0

3.4. Жилой дом ул. ТАГАНРОГСКАЯ 116/3 ДОПУСКАЕТСЯ к работе в отопительный период 2014/2015

Председатель комиссии, заместитель Главы Администрации СЕНЯБРЬСКОГО района

подпись

А.Н. Кастаров

КАСТАРОВ А.Н.

ФИО



РАТНЕВА С.Ю.

СЕРЕБРЕННИКОВ А.И.

СЕРЕБРЕННИКОВ А.И.