

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 20 14-20 15 годов

Выдан: ООО УК «Коллектор»

В отношении объекта социальной сферы расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Тельманова, 73/94, по которому проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

1.1. Теплоснабжающая организация

а) наименование филиал ООО «Лукойл-ТТК» в городе Ростове-на-Дону
б) адрес г. Ростов-на-Дону, улица Пескова, 17
в) руководитель Радонец А. А.
г) телефон 222-33-03

1.2. Потребитель:

а) наименование ООО «УК Коллектор»
б) адрес г. Ростов-на-Дону, Тенгужева, 125/200
в) руководитель Берзиев Д. В.
г) телефон 232 32 44

1.3. Эксплуатирующая организация:

а) наименование ООО «УК Коллектор»
б) адрес г. Ростов-на-Дону, Тенгужева, 125/200
в) руководитель Берзиев Д. В.
г) телефон

1.4. Объект, снабжаемый теплом:

а) наименование сек мфс
б) адрес г. Ростов-на-Дону, ул. Тельманова, 73/94
в) руководитель
г) телефон

1.5. Договорные условия:

а) договор на энергоснабжение от 16.11.2011 г. № 5016
б) тепловая энергия в виде горячей воды
в) годовое потребление тепла _____ Г кал / год
г) максимальная тепловая нагрузка (суммарная) _____ Г кал / год
в том числе:
- отопление 9,412 Г кал / год
- горячее водоснабжение 9,214 Г кал / год
- вентиляция _____ Г кал / год

2. ПРОВЕДЕНИЕ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ И ИСПЫТАНИЙ

2.1. Промывка системы водоснабжения гидропневматическая, хол. водой с компрессором до полного осветления
(указать вид промывки)

(в случае проведения очистки указать: наименование организации, производившей очистку системы тепло-снабжения, вид очистки, дату утверждения отчета об очистке проведения дезинфекции)

26 06 2014 г.

Член комиссии администрации района, представитель теплоснабжающей организации Калашенко И. И.

Представитель потребителя И. И.

2.2. Ревизия и регулировка оборудования тепловых пунктов проведены 27 06 2014 г.

Член комиссии администрации района, представитель теплоснабжающей организации Калашенко И. И.

Представитель потребителя И. И.

2.3. Гидравлическое испытание системы теплоснабжения проведена:

а) тепловых сетей от границы балансовой принадлежности до входных задвижек на ЦТП, ИТП давлением $P_{проб} =$ _____ ати в течение _____ минут " _____ " _____ 20 _____ г.
« _____ » _____ 20 _____ г.

Член комиссии администрации района, представитель теплоснабжающей организации И. И.

Представитель потребителя _____

б) оборудования тепловых пунктов (ЦТП, ИТП) давлением $P_{проб} = 10$ ати в течение 10 минут падением давления на 0,2 ати. " 27.06.2014 г.

Член комиссии администрации района, представитель теплоснабжающей организации: Калашенко И.И. Косарева Представитель потребителя: Ма

в) системы отопления давлением $P_{проб} = 6$ ати в течение 5 минут, падением 0,2 ати " 27.06.2014 г.

Член комиссии администрации района, представитель теплоснабжающей организации: Калашенко И.И. Косарева Представитель потребителя: Ма

г) систем горячего водоснабжения давлением $P_{проб} = 10$ ати в течение 30 минут " 27.06.2014 г.

Член комиссии администрации района, представитель теплоснабжающей организации: Калашенко И.И. Косарева Представитель потребителя: Ма

2.4. Установка ограничительных устройств, проведена " 14 " 06.2014 г. Соответствие ограничительных устройств

а) тепловой пункт №1 место установки диаметр 9,3 пломба (дата 08.09.2014 № 76)

б) тепловой пункт №2 место установки диаметр _____ пломба (дата _____ № _____)

Член комиссии администрации района, представитель теплоснабжающей организации: Калашенко И.И. Косарева Представитель потребителя: Ма

2.5. Герметизация прохода теплопроводов через фундаменты выполнена " 14 " 06.2014 г.

Член комиссии администрации района, представитель теплоснабжающей организации: Калашенко И.И. Косарева Представитель потребителя: Ма

2.6. Приборы контрольно-измерительные приборы (далее – КИП и УУТЭиТ). Поверены и установлены

Поверены и исправны (акт повторного допуска УУТЭ и Т (дата _____ № _____)

Член комиссии администрации района, представитель теплоснабжающей организации: Калашенко И.И. Косарева Представитель потребителя: Ма

Ответственное должностное лицо теплоснабжающей организации, член комиссии администрации района: Калашенко И.И. Косарева

3. ДОПУСК К РАБОТЕ В ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД

3.1. Объект подготовлен к эксплуатации в отопительный период в соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными ПРИКАЗОМ Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года №103

3.2. Обслуживающий персонал обучен и аттестован. Выписка из журнала проверки знаний (копия протокола) представлена " 16 " 08 " 2014 г.

3.3. Ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию теплотребляющих установок и тепловых сетей назначен Мажаров Сергей Михайлович ФИО

приказом от 14.05.14 (дата) № 7 (копия получена) Мажаров Сергей Михайлович (должность, ФИО)

дата проверки знаний 28.08.14 № удостоверения 14/32, паспорт 6004 и 570072 ОБФ Железнодорожного района г. Ростов Фид.

3.4. Жилой дом _____ ДОПУСКАЕТСЯ к работе в отопительный период 2014/2015 г.

Председатель комиссии, заместитель Главы Администрации Октябрьского района Мажаров А.И. (подпись) ФИО

